

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: **1035-CPR-ES048003**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

AIREADORES NATURALES DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y CALOR

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado por la empresa: **DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS, S.A.**
Con domicilio social: **C/ La Granja, 3. 28108 Alcobendas. (Madrid)**

En la planta de fabricación: **1.- Polígono Industrial Sector 9. 19290 Fontanar. (Guadalajara)**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

EN 12101-2:2003

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE. Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **19 de febrero de 2016**

Fecha de actualización: **30 de marzo de 2017**

Fecha de caducidad: **18 de febrero de 2019**



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja, 28108 – Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

BUREAU VERITAS
Certification



ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR- ES048003

Fecha: **30 de marzo de 2017**

Modelo	Dimensiones máximas (mm)	Confiabilidad	Carga nieve	Carga viento	Resistencia calor	Baja temperatura ambiente	Reacción al fuego	Cv	Fuente de energía externa
EVACUM S.E. 24 V	2000 x 2000 1600 x 2400	Re 50 Tipo A	SL 75	WL 500	B 300	T(00)	B-s1, d0	0,4	---
EVACUM S.E. NEUMATICO	2000 x 2000 1600 x 2400	Re 50 Tipo A	SL 125	WL 1500	B 300	T(00)	B-s1, d0	0,4	Aire comprimido 8 bar – 10 bar
EVACUM S.E. NEUMATICO DOBLE	3000 x 2000	Re 50 Tipo B	SL 125	WL 950	B 300	T(00)	B-s1, d0	0,4	Aire comprimido 8 bar – 10 bar


ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº OC-P/005



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja, 28108 – Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035